

محافظه الاسماعيليه

الوحدة المحلية لمرکز ومدينه القنطرة شرق

إدارة التعاقدات

...

((كراسه الشروط والمواصفات))

بشأن مناقصه / توريد وتركيب منظومة إطفاء بالحملة الميكانيكية
للوحدة المحلية لمرکز ومدينه القنطرة شرق

نوع المناقصة / مناقصه محدوده

تاريخ جلسة فتح المظاريف الموافق / ٢٠٢٥

قيمه الكراسه / ٤٠٨ فقط وقدرة أربع مائة وثمانية جنيهاً لا غير (٣٥١ ثمن
الكراسه بالإضافة إلى ١٤ ٪ الضريبة المضافة + رسم شهاده)

اسم مقدم العطاء/

العنوان /

يعتمد ،،،،

رئيس المركز والمدينه

نوا / محمود مصطفى شبايك



مدير عام التعاقدات

محاسب /

على فرغلي محمد

الشروط العامة للتوريدات

...

١. الغرض من العقد / توريد تركيب منظومة إطفاء بالحلمة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق
٢. المدة المحددة للتوريد والتركيب (٤٥ يوم)
٣. تحددت الساعة الثانية عشر ظهرا " يوم الموافق / / ٢٠٢٥ موعدا لفتح المظاريف الفنية.
٤. العطاء سارى المفعول لمدة ثلاث شهور على الأقل من تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية.
٥. يجب ان يكون العطاء شاملا ضريبه المضافة.
٦. قيمة التأمين الابتدائي (٥٥٠٠٠ جنيه) فقط خمسة وخمسون ألف جنيها لا غير
٧. يرفق بالعطاء تأمين قدره خمسة وخمسون ألفاً فقط
يزداد الى ٥ % فى حاله رسوا لعملية على المورد ولا يرد التأمين الا بعد فحص واستلام الاصناف بمخازن الوحدة وتركيبها وتجريبها .
٨. يعتبر القاتون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته ومحاضر لجان البت والشروط العامة واللوائح والقرارات الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لأعمال التوريدات الحكومية مكمله للعقد وشروط هذه المناقصة.
٩. كل مبلغ يستحق على هذا العقد يخصم من مستحقات المورد لدى الوحدة المحلية أو أي جهة أخرى.
١٠. يرفق بكراسه الشروط المواصفات الفنية الخاصة بالتوريدات المطلوبة والمورد مطالب بسداد كافة الرسوم والضرائب والتأمينات واي مبالغ تفرض بقوانين لصالح الخزانة العامة
١١. التأمين المطلوب بالبند (٦) يجب ان يسدد بغيزا كارت او بشيك مقبول الدفع او بخطاب ضمان بنكى معتمد ومختوم وغير مشروط وسارى المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية
١٢. كل عطاء يرد بعد الموعد المحدد او بدون تأمين ابتدائي لن يلفت اليه
١٣. يجب كتابه فنه البنود بالأرقام والحروف وعدم الشطب او الكشط وان حدث خطأ يتم التوقيع بجوار التصحيح وللوحده المحلية الحق فى رفض أي عطاء غير واضح وضوحا " جليا والعبرة بسعر فئات البنود
١٤. اذا تأخر المورد عن توريد الاصناف الراسى توريدا عليها عن المدة المحددة بالعقد وامر التوريد توقع عليه غرامات التأخير بالنسب المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته
١٥. للوحدة المحلية الحق فى الغاء او تقليل الكميات او بعض البنود او زيادتها حسب ما يترأى لها تنفيذه وكذلك تجزئه العطاءات على مقدمى اقل الاسعار والاعلى جودة
١٦. ثمن الكراسة (٤٠٨) جنيها" بخلاف (٢٥) جنيه فى حاله طلبها بالبريد والوحدة غير مسنوله عنا تأخير وصول الخطابات .

-على المورد التوقيع على كل ورقة بالعطاء مع مراعاة جميع الشروط المرفقة وختم العطاء بختم المورد

محافظة الإسماعيلية

الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق

إدارة التعاقدات

...

تابع الشروط العامة للتوريدات

- ١٨ - أى مخالفة للشروط الموضحة بالكراسة أو عدم إرفاق المستندات المطلوبة سيتم استبعاد العطاء دون ابداء الأسباب.
- ١٩ - اعتماد مشروع الحريق من مكتب استشاري متخصص على أن يشمل الاعتماد على (شهادة بسلامة المبنى انشائيا ومسالك الهروب - شهادة بصلاحية الوصلات الكهربائية - شهادة بتوافق مشروع الحريق مع الكود المصرى للحريق) مع تقديم رسم هندسى مطابق للواقع مبنى عليه المسافات والمساحات وفقا لمقاييس الرسم المحدد لما هو وارد بكود الحريق المصرى والاكواد العالمية ولن يلتفت لأى عطاء لا يحتوى على هذه الاعتمادات على أن يتم إرفاقها داخل المظروف الفنى .
- ٢٠ - لن يتم قبول طلبات حريق (مستعملة أو مجددة) ويجب أن تكون الطلبات من إنتاج إحدى الشركات العالمية وحاصلة على شهادات الاعتماد ويتم تقديم شهادة منشأ وصناعة عند تسليم المشروع .
- ٢١ - تتحمل الشركة المنفذة تكاليف استخراج شهادات اعتماد من الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية عند تسليم المشروع مع تحمل تكاليف تدريب عدد مناسب من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق .
- ٢٢ - يقدم العطاء فى مظروفين أحدهما فنى والاخر مالى ولا يفتح المظروف المالى الا للعطاءات المقبولة فنياً .
- ٢٣ - التسليم بمخازن الوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة شرق بالمدينة الجديدة.

والله الموفق ،،،،



مدير إدارة التعاقدات

م/ على فرغلي محمد

محتويات المظروف الفني

...

١. البيانات الفنية عن العرض المقدم خاليه من الاسعار.
٢. البرنامج الزمني للتوريد والتركيب بما لا يخالف المدة المحددة بالبند رقم (٢) بعالية .
٣. طريقه التوريد
٤. سابقه الاعمال
٥. الكتالوج والبيانات الخاصة والمعدات والمهمات والاجهزة المقدم عنها العرض
٦. بيانات كاملة عن الشركات التي قد يسند اليها توريد جزء او كل العملية
٧. بيانات عن قطع الغيار ومستلزمات التشغيل مع بيان معدلات الاستهلاك
٨. بيانات الفيد في سجل الموردين
٩. صورة من البطاقة الضريبية
١٠. صورة من شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة
١١. التأمين الموقت
١٢. بيان القدرة المالية والفنية لمقدم العطاء
١٣. بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء.

محتويات المظروف المالي

...

١. قوائم الاسعار
٢. طريقه السداد
٣. شروط المورد فيها تتعلق بنظام صرف المستحقات او اي طلبات تتعلق بالنواحي المالية دون ايه شروط او تحفظات وفي حالة اقتران العرض باية شروط او تحفظات يتم استبعاد العطاء دون ادنى اعتراض من المورد او الشركة المقدمة للعرض.

توقيع مقدم العطاء

()

مقايسة اعمال لمنظومة الاطفاء للحملة الميكانيكية لمركز ومدينة القنطرة شرق - محافظة الاسماعيلية

الاجمالي	الفئة	الكمية	الوحدة	البند
		١	عدد	توريد وتركيب واختبار لوحه انذار حريق سعه ٤ منطقه كامله بالبطاريات للتشغيل لمدته لا تقل عن ٢٤ ساعه في حاله انقطاع التيار الكهربى وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة .
		٣٠٧	عدد	توريد وتركيب واختبار حساس دخان شامل علبه الخلفيه المقاومه للحريق و القواعد و مزود بلمبة بيان مع التثبيت الجيد وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.
		٣٥	عدد	توريد وتركيب واختبار كاسر مزدوج الحركه دبل اكشن ويركب فى مكان ظاهر وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.
		٣٣	عدد	توريد وتركيب واختبار جرس انذار حريق من النوع التقليدي وتركيبه في مكان ظاهر وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة.
		٣٠٠٠	متر طولى	توريد وتركيب سلك سويدى شيلد 2x1.5 مم
		٢٠٠٠	متر طولى	توريد وتركيب مواسير بيت هندسة مقاوم للحريق و البند يشمل جميع اكسسوارات و مستلزمات التركيب

أعضاء اللجنة

رئيس اللجنة

١ -

٢ -

٣ -

		١	مقط	بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار مجموعة ظلمبات المياه التي تستخدم في مكافحة الحريق من النوع الافقي الطاردة المركزية وتشمل المجموعة علي ثلاث مضخات : كهرباء وديزل وجوكي والمضخات من انتاج احدي الشركات العالمية المختصة والمعتمدة وذات محرك كهربائي بالقدرة المناسبة والسعر يشمل جميع الوصلات الميكانيكية من مواسير ومحابس القفل ومحابس عدم الارتداد والوصلات المرنة وعدادات قياس الضغط ومفاتيح الضغط ولوحة التحكم والتشغيل الكهربائية وخزان السولار وسعات المضخات كالتالي: مضخة كهرباء ٢٥٠ جالون/ دقيقة مضخة تعويضية (جوكي) ٢٥٠ جالون/ دقيقة مضخة ديزل ٢٥٠ جالون/ دقيقة
		٢٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار شبكة مواسير الحريق قطر ٤ بوصة جدول ٤٠ سيمس لزوم خط الحريق معزولة بالبرايمر ومدهونة باللاكية الاحمر وكل ما يلزم لانهاء الاعمال من حوامل وقفزان وخلافة طبقا لاصول الصناعة تام مما جميعة بالمتر الطولي
		١	مقط	بالمقطوعية توريد وتركيب مجموعة خزانات مياه باجمالى سعة ٣٠ م٣ من البولي ايثلين كاملة بفتحات التغذية والصرف والمحابس والعوامات طبقا لاصول الصناعة .
		١	عدد	بالعدد توريد وتركيب وصلة التدخل السريع لزوم سيارة المطافي بقطر ٤ * ٢٥ * ٢.٥ بوصة تركيب علي شبكة الاطفاء الخاصة بالمبني لزوم استخدام رجال الدفاع المدني والبند يشمل محبس عدم الرجوع وجميع الاكسسوارات والقطع الخاصة المطلوبة واللواكيز اللازمة لانهاء الاعمال طبقا للكود المصري والبند كامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة .

م.ط

أ.م.ط

١

٢

		٦	عدد	عدد كوريد وتركيب صناديق ١ بوصة ذات قاذف هوزريل متعدد الأغراض مطابق لمواصفات الدفاع المدني و البند ويشمل علي بكرة حريق علي الحائط لها حرية الحركة وتشمل علي خرطوم مطاطي بقطر ١ بوصة بطول ٣٠ متر والبند ويشمل ايضا مواسير ١ بوصة من الخط الرئيسي حتي التصندوق طبقا لاصول الصناعة تام مما جميعه .
				الاجمالي

رئيس اللجنة

أشرف العبد

١

٢